



Rzędne terenu [m npm]		242,50	242,50		242,00		242,00		242,50		242,50	242,50	242,50	
Rzędne ułożenia rur [m npm]		241,41	241,41		240,91		240,91		241,41		241,41	241,41	241,41	
Przykrycie rur [m]		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	
Średnica / materiał Spadki [%]					2DN25/90		2DN25/90		2DN25/90					
Odległości [m]		7,0	6,0		25,0		2,0		32,0		20,0	8,0	4,0	

1 2 3 4 5 6 7 8 9

wykaz działek: 1/267, 1/272, 1/297, 1/22

Uwaga !
Podane rzędne terenu i ułożenia rurociągów traktować należy orientacyjnie. Rzeczywiste rzędne ułożenia rur zapewniać powinny ich przykrycie gruntem wynoszące 1,00 m. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie w przypadku potrzeby uniknięcia kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu.

Obiekt	Przylacze ciepownicze do budynku mieszkalnegp		Rys. nr 3
Adres	Skarzysko-Kamienna, ul. Ekonomii, dz. - wg wykazu		
Temat	Projekt budowlany przylacza ciepowniczego		Data 07.2010
Rysunek	Profil przylacza		
Skala 1 : 500	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	