



Oznaczenia

- 1 - rurociagi preizolowane DN25/90
- 2 - rurociagi wtornej kanalizacji swiatlowodowej Dz32x2,9 HDPE (opcja)
- 3 - tasma ostrzegawcza PE
- 4 - podsypka piaskowa zageszczona
- 5 - obsypka piaskowa zageszczona
- 6 - zasypka pozostalej czesci wykopu

wykaz dzialek: 1/267, 1/272, 1/297, 1/22

Obiekt	Przylacze cieplownicze do budynku mieszkalnego		Rys. nr 6
Adres	Skarzysko-Kamienna, ul. Ekonomii, dz. - wg wykazu		
Temat	Projekt budowlany przylacza cieplowniczego		Data 07.2010
Rysunek	Szczegół ułożenia rur w wykopie		
Skala 1 : 20	Projektant	inż. Cezary Trochimiuk, upr. KI-258/91	