

Znak: TI/CT/.....**2108**...../2016

Skarżysko-Kamienna, dnia 25 marca 2016 r.

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Biuro Rozwoju Miasta

Wpłynęło dnia**- 6 KWI. 2016**.....
L.dz.**492**..... podpis *Frederyk*

**Urząd Miasta
Skarżyska-Kamiennej
Biuro Rozwoju Miasta
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna**



Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

018171
Data wpływu: 2016-04-06
Numer: PP.468.2016
Przyjął: Mariusz Melik
Biuro Obsługi Interesanta - BOI
Załączników: 0

Dot. Budowy miejsc parkingowych przy ul. Ks. J. Popiełuszki

W odpowiedzi na pismo znak: BRM.7013.4.1.2015.mk, z dnia 10 marca br. uprzejmie informujemy:

1. Zaznaczone na załączonej mapie kolorem pomarańczowym kanały ciepłownicze są trwale wyłączone z eksploatacji. Ich funkcję na osiedlu „Przylesie” przejęła nowa sieć ciepłownicza wykonana z rur preizolowanych.
2. Nieczynne kanały ciepłownicze wykonane są z prefabrykowanych elementów żelbetowych posiadających wystarczającą wytrzymałość, aby mógł nad nimi odbywać się ruch pojazdów mechanicznych, dla których dozwolone jest poruszanie się po drogach osiedlowych i miejscach parkingowych. Nie da się jednak wykluczyć postępującej w czasie utraty szczelności tych kanałów, co skutkować może infiltracją do ich wnętrza gruntu i powstawania lokalnych zapadlisk. Aby takie, potencjalnie możliwe niekorzystne zjawiska wykluczyć zalecamy likwidację odcinków tych kanałów zlokalizowanych w obrębie projektowanych miejsc postojowych.
3. Spółka nasza wykona takie prace w trakcie początkowego etapu budowy parkingów pod warunkiem powiadomienia nas o możliwym terminie wejścia z robotami z przynajmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień pozostajemy do Państwa dyspozycji. Sprawę prowadzi Cezary Trochimiuk, tel. 606 835 782.

Wiceprezes Zarządu
Jarosław Błowiec

Prezes Zarządu
Grzegorz Reluga